

高輝度蓄光式誘導標識の型式認定附属書

項 目		内 容			
申請者	所在地	東京都千代田区神田須田町 2-8-17			
	名称	株式会社ドペル			
	代表者	代表取締役社長 山梨 有代			
型式記号		AS-E08			
認定番号		HP-001号			
認定日		平成18年5月31日			
設置環境		屋内・屋外兼用			
設置場所		床・壁兼用			
標識区分		B200級			
機能評価項目	耐摩耗性	適合 (JIS A1451 に適合)			
	耐水性	適合			
	耐候性	適合			
	耐燃性	非該当			
	耐薬品性	適合			
	曲げ強度	適合			
	すべり抵抗 (防滑仕上げ)	乾燥状態 CSR	0.90		
		粒子分散 CSR	0.77		
		食用油 CSR	0.56		
		水・粒子分散 CSR	0.60		
	耐凍結融解性	適合			
	表示面輝度	標識区分	励起照度	20 分後輝度 mcd/m ²	60 分後輝度 mcd/m ²
		B200 級	200Lx20 分間	150 以上	45 以上
発光色 ¹ の波長		515 nm			
注意事項					



一般財団法人 日本消防設備安全センター

理事長 原 田 正 司

