

高輝度蓄光式誘導標識の型式認定附属書

項 目		内 容			
申請者	所在地	東京都千代田区神田須田町 2 - 8 - 1 7			
	名称	株式会社ドベル			
	代表者	代表取締役社長 山梨 有代			
型式記号		A S - E 2 4			
認定番号		H P - 0 0 6 号			
認定日		平成 1 8 年 8 月 3 0 日			
設置環境		屋内・屋外兼用			
設置場所		床・壁兼用			
標識区分		S 2 0 0 級、S 1 0 0 級、S 5 0 級			
機能評価項目	耐摩耗性	適合 (JIS A1451 に適合)			
	耐水性	適合			
	耐候性	適合			
	耐燃性	非該当			
	耐薬品性	適合			
	曲げ強度	適合			
	すべり抵抗 (防滑仕上げ)	乾燥状態 CSR	0.88		
		粒子分散 CSR	0.77		
		食用油 CSR	0.56		
		水・粒子分散 CSR	0.60		
	耐凍結融解性	適合			
	表示面輝度	標識区分	励起照度	20 分後輝度 mcd/m ²	60 分後輝度 mcd/m ²
S200 級		200Lx20 分間	250 以上	75 以上	
S100 級		100Lx20 分間	200 以上	60 以上	
S50 級		50Lx20 分間	128 以上	38 以上	
発光色 ¹⁾ ・波長		515 nm			
注意事項					



一般財団法人 日本消防設備安全センター

理事長 原 田 正 司

