

高輝度蓄光式誘導標識の型式認定附属書

項 目		内 容			
申請者	所在地	東京都千代田区神田須田町 2 - 8 - 1 7			
	名称	株式会社ドペル			
	代表者	代表取締役社長 山梨 有代			
型式記号		A S - F 2 4			
認定番号		H P - 0 2 0 号			
認定日		平成 2 2 年 1 月 2 6 日			
設置環境		屋内用			
設置場所		床用			
標識区分		S 2 0 0 級			
機能評価項目	耐摩耗性	適合 (JIS A1451 に適合)			
	耐水性	適合			
	耐候性	非該当			
	耐燃性	非該当			
	耐薬品性	適合			
	曲げ強度	非該当			
	すべり抵抗	乾燥状態	未実施		
		粒子分散	未実施		
		食用油	未実施		
		水・粒子分散	未実施		
	耐凍結融解性	非該当			
	表示面輝度	標識区分	励起照度	20 分後輝度 mcd/m ²	60 分後輝度 mcd/m ²
		S200 級	200Lx20 分間	250 mcd/m ²	75 mcd/m ²
			100Lx20 分間		
50Lx20 分間					
発光色・波長	519~523 nm				
注意事項 機能評価項目が「未実施」の場合は、設置環境及び設置場所の条件を十分に検討して使用するものであること。					



一般財団法人 日本消防設備安全センター

理事長 原 田 正 司

